

Wasserhärten

für den Versorgungsbereich des KAT - Stand 25.09.2026

(Veröffentlichung entsprechend Wasch- und Reinigungsmittelgesetz-WRMG § 9 vom 17.Juli 2013)

	Ort	GH in °dH	GH in mmol/l	Härtebereich nach Wasch- und Reinigungsmittel- gesetz	Desinfektions- mittel
1	Artern	30	5,36	3	NaOCl
2	Bad Frankenhausen	20	3,57	3	NaOCl
3	Bilzingsleben	21	3,75	3	NaOCl
4	Borxleben	29	5,18	3	NaOCl
5	Bottendorf	20	3,57	3	NaOCl
6	Braunsroda	23	4,11	3	NaOCl
7	Bretleben	30	5,36	3	NaOCl
8	Donndorf	22	3,93	3	NaOCl
9	Düppel	21	3,75	3	NaOCl
10	Esperstedt	21	3,75	3	NaOCl
11	Etzleben	21	3,75	3	NaOCl
12	Garnbach	17 (20)*	3,04 (3,57)*	3	NaOCl
13	Gehofen	20	3,57	3	NaOCl
14	Göllingen	25	4,46	3	NaOCl
15	Gorsleben	21	3,75	3	NaOCl
16	Günserode	21	3,75	3	NaOCl
17	Harras	21	3,75	3	NaOCl
18	Hauteroda	23	4,11	3	NaOCl
19	Heldrungen	23	4,11	3	NaOCl
20	Hemleben	21	3,75	3	NaOCl
21	Heygendorf	13	2,32	2	NaOCl
22	Ichstedt	21	3,75	3	NaOCl
23	Kachstedt	30	5,36	3	NaOCl
24	Kalbsrieth	13 (30)*	2,32 (5,36)*	2 (3)*	NaOCl
25	Kannawurf	21	3,75	3	NaOCl
26	Kleinroda	22	3,93	3	NaOCl
27	Kloster Donndorf	22	3,93	3	NaOCl
28	Kyffhäuser	15	2,68	3	NaOCl
29	Langenroda	22	3,93	3	NaOCl
30	Mönchpfiffel	13	2,32	2	NaOCl
31	Nausitz	20	3,57	3	NaOCl
32	Nikolausrieth	13	2,32	2	NaOCl
33	Oberheldrungen	21	3,75	3	NaOCl
34	Oldisleben	21	3,75	3	NaOCl
35	Rathsfeld	15	2,68	3	NaOCl
36	Reinsdorf	30	5,36	3	NaOCl
37	Ringleben	21	3,75	3	NaOCl
38	Ritteburg	30	5,36	3	NaOCl
39	Roßleben Kaliwerk	13	2,32	2	NaOCl
40	Roßleben	20 (13)*	3,57 (2,32)*	3 (2)*	NaOCl
41	Rottleben	20	3,57	3	NaOCl
42	Sachsenburg	21	3,75	3	NaOCl
43	Schönewerda	13	2,32	2	NaOCl

44	Schönfeld	30	5,36	3	NaOCl
45	Seega	25	4,46	3	NaOCl
46	Seehausen	21	3,75	3	NaOCl
47	Steinhaleben	20	3,57	3	NaOCl
48	Udersleben	15 (21)*	2,68 (3,75)*	3(3)*	NaOCl
49	Voigtstedt	30	5,36	3	NaOCl
50	Wiehe	17 (21)*	3,04 (3,75)*	3(3)*	NaOCl

) * mehrere Einspeisungsquellen vorhanden

Härtebereiche

Bereich	mmol/l	°dH
Härtebereich 1 weich	bis 1,5	0 - 8,4
Härtebereich 2 mittel	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Härtebereich 3 hart	über 2,5	über 14